中国电力建设企业协会

中电建协函〔2026〕97号

关于征求对《镭视一体近电作业安全预警装置》等7项团体标准意见的函

各有关单位及专家：

根据工作安排，我会组织有关单位已完成《镭视一体近电作业安全预警装置》（见附件1和2）、《装配式跳线施工工艺导则》（见附件3和4）、《架空输电地线除冰装置》（见附件5和6）、《户内高压电器设备转运及就位施工工艺导则》（见附件7和8）、《气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）安装过程中环境条件规范》（见附件9和10）、《超高性能混凝土预制电缆井技术指南》（见附件11和12）、《超高性能混凝土预制电缆井施工及验收规范》（见附件13和14）7项团体标准征求意见稿的编制，请结合电力工程实际提出具体修改意见或建议，并填写标准征求意见回函表（见附件15），于2026年12月24日前反馈至相应联系人邮箱。

各标准联系人及联系方式：

1.《镭视一体近电作业安全预警装置》

联系人：朱天翔 18715027671

邮　箱：hygcb3308@163.com

2.《装配式跳线施工工艺导则》

联系人：张祥 18756900597

邮　箱：1297644690@qq.com

3.《架空输电地线除冰装置》

联系人：邵展 15029551407

邮　箱：2212811745@qq.com

4.《户内高压电器设备转运及就位施工工艺导则》

联系人：贾宏生 18656563038

邮　箱：1379871775@qq.com

5.《体绝缘金属封闭开关设备(GIS)安装过程中环境条件规范》

联系人：于永强 13961809039

邮　箱：1307827744@qq.com

6.《超高性能混凝土预制电缆井技术指南》

联系人：于瑞霞 13062550276

邮　箱：1678929812@qq.com

7.《超高性能混凝土预制电缆井施工及验收规范》

联系人：于瑞霞 13062550276

邮　箱：1678929812@qq.com

附件：1.《镭视一体近电作业安全预警装置》（征求意见稿）

2.《镭视一体近电作业安全预警装置》编制说明

3.《装配式跳线施工工艺导则》（征求意见稿）

4.《装配式跳线施工工艺导则》编制说明

5.《架空输电地线除冰装置》（征求意见稿）

6.《架空输电地线除冰装置》编制说明

7.《户内高压电器设备转运及就位施工工艺导则》（征求意见稿）

8.《户内高压电器设备转运及就位施工工艺导则》编制说明

9.《气体绝缘金属封闭开关设备GIS安装过程中环境条件规范》（征求意见稿）

10.《气体绝缘金属封闭开关设备GIS安装过程中环境条件规范》编制说明

11.《超高性能混凝土预制电缆井技术指南》（征求意见稿）

12.《超高性能混凝土预制电缆井技术指南》编制说明

13.《超高性能混凝土预制电缆井施工及验收规范》（征求意见稿）

14.《超高性能混凝土预制电缆井施工及验收规范》编制说明

15.中国电力建设企业协会团体标准征求意见回函表

中国电力建设企业协会

2026年11月24日